



Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2 u veřejné zakázky malého rozsahu

„Sportovní hřiště Obchodní akademie Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 16“

Zadavatel na základě dotazů podává následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1

Dle našeho názoru chybí ve 2. etapě ke stavebním položkám č. 12 „Asfaltový koberec otevřený (drenážní asfalt) AKO 8 (50/70)“ a č. 13 „Asfaltový koberec otevřený (drenážní asfalt) AKO 16 (50/70)“ adekvátní položky živičného spojovacího postřiku ve výměře 2 x 1050 m². Předpokládáme tedy jejich doplnění, pokud bude možno.

Odověď

Je obvyklé, že se jednotlivé vrstvy spojují asf. postřikem. Tato položka bývá běžně zahrnuta v ceně vlastní vrstvy a nerozepisuje se. Přesto byl rozpočet o tuto položku doplněn – viz příloha.

V Ostravě 6. 11. 2018

Ing. Eva Kazdová v. r.
ředitelka

Příloha - rozpočet

