



Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 u veřejné zakázky malého rozsahu

„Sportovní hřiště Obchodní akademie Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 16“

Zadavatel na základě dotazů podává následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1

Žádáme Vás o potvrzení, zda-li v ZD uvedená předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3 500 000 Kč je opravdu vč. DPH, nebo spíše bez DPH?

Odpověď

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 500 000 Kč vč. DPH.

Dotaz č. 2

Dle „Výzvy k podání nabídek“ je jedním z kvalifikačních předpokladů doložení stavbyvedoucího s autorizačním osvědčením v oboru „pozemní stavby“. Vzhledem k charakteru dané stavby – výstavba hřiště, se domníváme, že by bylo vhodnější a správnější požadovat autorizaci v oboru „dopravní stavby“. Prosíme Vás o zvážení této záměny, příp. akceptaci obou oborů, pokud bude možno.

Odpověď

Hřiště není dopravní stavbou, autorizace oboru dopravní stavby není zapotřebí.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr chybí stavební položky na „vodorovnou dopravu zeminy“ a „poplatek za skládku zeminy“. Žádáme Vás o vyjasnění, příp. jejich doplnění.

Odpověď

V rozpočtu je položka č. 9, vodorovné přemístění výkopku do 500 m. Veškerá zemina bude spotřebována na pozemku stavby. Deponie ornice a případných přebytků je řešena na pozemku stavby - viz pol. 10: uložení sypaniny.... PD nepředpokládá odvoz mimo perimetr stavby - viz koordinační situace C.

Dotaz č. 4

V PD a výkazu výměr je uvedena ve 2. etapě stavební položka č. 13 „Asfaltový koberec otevřený (drenážní asfalt) AKO 18 (50/70). Domníváme se, že jde o zcela nestandartní směs / frakci, běžně se používá AKO 16 (50/70), proto předpokládáme její náhradu.

Odpověď

Asfalt je správně AKO16, jedná se o překlep, 18 neexistuje.

V Ostravě 29. 10. 2018

Ing. Eva Kazdová v. r.
ředitelka

